

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА
«ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ
СПАЖЫВЕЦКАГА РЫНКУ
МІНГАРВЫКАНКАМА»

вул. Калектарная, 11, 220004 г. Мінск
тэл. (017) 2001257, факс (017) 200 63 48
Р/р 3012000008452 у філіяле 510
ААТ «АСБ «Беларусбанк» г. Мінска, код 603
e-mail: gupr@mail.belpak.by



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
МИНГОРИСПОЛКОМА»

ул. Коллекторная, 11, 220004 г. Минск
тел. (017) 200 12 57, факс (017) 200 63 48
Р/с 3012000008452 в филиале 510
ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минска, код 603
e-mail: gupr@mail.belpak.by

02.05.2017 № 25-11/1958

Руководителю организации

При проведении выездной торговли Вам необходимо предоставить в ГУПР Мингорисполкома по т/ф 2000652 заявку о необходимой суммарной потребляемой мощности электрооборудования объекта торговли. На основании Вашей заявки, с учетом технической возможности, УП «Мингорсвет» выдаст технические условия на запрашиваемую мощность и акт границ ответственности сторон.

По требованию филиала «Энергонадзор» РУП «Минскэнерго», подключение к электросети будет производиться только при наличии на объекте торговли следующих документов:

1. приказа о назначении ответственного за электробезопасность лица,
2. справки об эксплуатации электроустановок,
3. протоколов электрофизических измерений,
4. журнала проверки знаний электротехнического персонала,
5. протоколов испытания средств защиты,
6. схемы электрической,
7. технических условий;
8. акта границ ответственности.

Справочно: подключение электрооборудования торговых точек необходимо осуществлять согласно требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ТКП 181-2009) утвержденных постановлением Министерства энергетики РБ №16 от 20.05.2009. Приказом назначается лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию электрооборудования во время проведения мероприятий. Подготавливается справка об эксплуатации электроустановок по установленной форме (справка содержит информацию об электротехническом персонале организации и наличии защитных средств). После монтажа электрической сети и оборудования должны быть проведены электрофизические измерения. Кабельные линии, расположенные на высоте до 2-х метров нужно защищать от механических повреждений (короб, трап, металлорукав и т.п.). Розетки закрепляются на высоте не менее 0,8 м. Подключение к электрической сети необходимо осуществлять через автоматический выключатель.

Заместитель начальника

Апанасик (017) 200 06 52, (029)7684682

А.В.Вознищук